

OBEC ULOŽA

Uloža 76, 053 71 Vyšné Repaše

- Stavebný úrad -

Číslo: SOÚ 114/2022/BK-rozh.

V Uloží dňa 21.11.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Dňa 21.10.2022 podali **František Ondruš, Lúčna 1655/29, 054 01 Levoča a manž. PharmDr. Andrea Ondrušová, Jána Francisciho 1683/21, 054 01 Levoča** žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby „**Studňa**“, ktorá bude umiestnená na pozemku parcelné číslo **KN C 241/127** v katastrálnom území Uloža. Projektová dokumentácia rieši zriadenie studne pre zásobovanie objektu rodinného domu pitnou vodou.

Obec Uloža ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy podľa § 63 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších (ďalej len vodný zákon) ako orgán štátnej vodnej správy na úseku ochrany vôd a hospodárení s nimi posúdil žiadosť stavebníka a na podklade výsledkov uskutočneného konania rozhodol takto:

p o v o l u j e

pre stavebníkov: **František Ondruš, Lúčna 1655/29, 054 01 Levoča a manž.**

PharmDr. Andrea Ondrušová, Jána Francisciho 1683/21, 054 01 Levoča.

I.

odber podzemných vôd podľa § 21 ods.1 písm. a), b) zákona 364/2004 Z. z. z vodného zdroja - studne, ktorá bude umiestnená na pozemku parcela číslo **KN C 241/127 v k.ú. Uloža** v množstve 0,01 do 0,3 l/s, pre zásobovanie objektu pitnou vodou.

II.

zriadenie vodohospodárskeho diela podľa § 26 zákona 364/2004 Z.z. v následnom rozsahu:

domová studňa o priemere 200 x 9 mm a hĺbke 30 m bude situovaná na pozemku parcela číslo **KN C 241/127** v k.ú. Uloža.

Podmienky odberu podzemných vôd a podmienky pre realizáciu stavby:

1. Stavba musí byť zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

2. Prípadné zmeny stavby počas jej realizácie nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Zodpovedný projektant: Jarolím Balco, Spišský Hrušov 81, 053 63 Spišský Hrušov.

3. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 až § 53 stavebného zákona a príslušné STN EN.
4. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby.
5. Za realizáciu stavby podľa overenej projektovej dokumentácie stavby v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia zodpovedá stavebník a dodávateľ stavby.
6. Stavba bude realizovaná **odávateľsky**. Za realizáciu stavby podľa overenej projektovej dokumentácie stavby v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia zodpovedá stavebník a stavebný dozor, ktorý činnosť v súlade s § 46b stavebného zákona bude vykonávať **Miroslav Bruncko, Studne Spiš, Komenského 17, 052 05 Spišská Nová Ves.**
7. Stavba bude ukončená v termíne do **12/2023**.
8. Priebeh realizácie stavby je stavebník a stavebný dozor povinný zaznamenávať v stavebnom denníku.
9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia pri práci všetkých osôb na stavenisku.
10. V zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona je stavebník povinný ohlásiť stavebnému úradu začatie realizácie stavby písomnou formou.
11. Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 81c písm. b) stavebného zákona upúšťa od kolaudácie stavby.
12. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o množstve odberanej vody. V prípade, že množstvo podzemnej vody je väčšie ako 1 250 m³ mesačne alebo 15 000 m³ ročne, prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje o týchto odberoch raz ročne poverenej osobe (SHMÚ).
13. Studňa individuálneho zásobovania vodou musí byť situovaná v prostredí, ktoré nie je zdrojom možného znečistenia ani ohrozenia kvality vody v nej, v súlade s STN 755115
14. Studňa musí byť riešená v súlade s § 10 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.
15. Poklop na studni musí zabraňovať vnikaniu nečistôt a povrchových vôd do studne a cudzích osôb.
16. Po vybudovaní studne a jej úprave je studňu potrebné dezinfikovať a po náležitom odčerpaní zabezpečiť odber a rozbor vzorky.
17. Povolenie na odber povrchovej vody alebo podzemnej vody nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite.
18. Povolenie na odber podzemných vôd je časovo obmedzené, platí maximálne do 31.12.2032. Po tejto lehote musí požiadať stavebník o nové povolenie na odber podzemných vôd alebo požiadať o jeho predĺženie.
19. Úprava okolia musí byť riešená v súlade s STN 755115 článkom č. 6.

Rozhodnutie o podaných námietkach: v priebehu stavebného konania neboli vznesené žiadne námietky.

S realizáciou povolenej stavby je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak s realizáciou stavby sa nezačne do dvoch rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 21.10.2022 podali **František Ondruš, Lúčna 1655/29, 054 01 Levoča a manž. PharmDr. Andrea Ondrušová, Jána Francisciho 1683/21, 054 01 Levoča** žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby „**Studňa**“, ktorá bude umiestnená na pozemku parcelné číslo **KN C 241/127** v katastrálnom území Uloža. Projektová dokumentácia rieši zriadenie studne pre zásobovanie objektu rodinného domu pitnou vodou.

K svojej žiadosti stavebník doložil:

- Hydrogeologické posúdenie.
- Projektová dokumentácia a technická správa.

Stavebný úrad na základe podania stavebníka listom č. SOÚ 114/2022-ozn. zo dňa 25.10.2022 oznámil verejnou vyhláškou známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci povolenia na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby a na uplatnenie námietok a pripomienok k stavbe určil 8 dňovú lehotu nakoľko sú stavebnému úradu dobré známe pomery staveniska. V priebehu konania žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením navrhovanej vodnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov tohto konania. Predložená projektová dokumentácia spĺňa požiadavky určené stavebným zákonom. V priebehu konania nikto z účastníkov tohto konania nevzniesol námietku voči realizácii navrhovanej stavby.

Pretože stavebný úrad v priebehu konania nezistil prekážky, ktoré by bránili povoleniu navrhovanej stavby, rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol zaplatený do pokladne obce v hodnote 30 € dokladom č. 3217524 dňa 21.10.2022 a v knihe správnych poplatkov je zaevidovaný pod č. 45 /2022.

Poučenie o odvolaní: Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podaním na Obec Uloža, Uloža 76, 053 71 Vyšné Repaše v dvoch vyhotoveniach. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Toto rozhodnutie podľa ustanovenia v zmysle § 73 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v spojení s § 69 ods. 2 stavebného zákona má povahu verejnej vyhlášky, preto musí byť po dobu 15 dní vyvesené na verejnej tabuli obce spôsobom v mieste obvyklým a webovom sídle www.obeculoza.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.



Pavol Abrahamovský
Pavol Abrahamovský
starosta obce



Vyvesené dňa 22. 11. 2022

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Zvesené dňa

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby